

CZTSJ...H50 Križovatka káblového žľabu s krytom

Informace:

Použitie

Rozvetvenie káblovej trasy.



Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CZTSJ50H50	50	133802	2	50	0,42
CZTSJ100H50	100	133805	2	50	0,67
CZTSJ150H50	150	133801	2	50	1,01
CZTSJ200H50	200	133806	2	50	1,44