

## TDKSUP...H110N Doplňujúci diel žľabu T

### Informace:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol        | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDKSUP200H110 | 200          | 211122     | 1          | 4,82          |
| TDKSUP300H110 | 300          | 211132     | 1          | 5,06          |
| TDKSUP400H110 | 400          | 211142     | 1          | 5,32          |
| TDKSUP500H110 | 500          | 211152     | 1          | 5,58          |
| TDKSUP600H110 | 600          | 211162     | 1          | 5,86          |