

## TDKSUP...H120N Doplňujúci diel žľabu T

### Informace:

**POUŽITIE**



Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby


- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol               | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TDKSUP200H120</b> | <b>200</b>   | <b>221224</b> | <b>1</b>   | <b>5,25</b>   |
| <b>TDKSUP300H120</b> | <b>300</b>   | <b>221234</b> | <b>1</b>   | <b>5,49</b>   |
| <b>TDKSUP400H120</b> | <b>400</b>   | <b>221244</b> | <b>1</b>   | <b>5,75</b>   |
| <b>TDKSUP500H120</b> | <b>500</b>   | <b>221254</b> | <b>1</b>   | <b>6,02</b>   |
| <b>TDKSUP600H120</b> | <b>600</b>   | <b>221264</b> | <b>1</b>   | <b>6,29</b>   |