

## TDSUP...H100 Doplnujúci diel rebríka T

### Informace:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej kábovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>TDSUP200H100</b>	<b>200</b>	<b>420122</b>	<b>1</b>	<b>5,52</b>
<b>TDSUP300H100</b>	<b>300</b>	<b>420132</b>	<b>1</b>	<b>5,84</b>
<b>TDSUP400H100</b>	<b>400</b>	<b>420142</b>	<b>1</b>	<b>6,17</b>
<b>TDSUP500H100</b>	<b>500</b>	<b>420152</b>	<b>1</b>	<b>6,48</b>
<b>TDSUP600H100</b>	<b>600</b>	<b>420162</b>	<b>1</b>	<b>6,81</b>