

TDSUC...H200 Doplnujúci diel rebríka T


Informace:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDSUC200H200	200	424220	1	9,14
TDSUC300H200	300	424320	1	9,54
TDSUC400H200	400	424420	1	9,93
TDSUC500H200	500	424520	1	10,31
TDSUC600H200	600	424620	1	10,70