



Autorizovaná osoba č. SK04

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987

SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK04 – ZSV – 2287

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari

Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari, systém PS 30 až PS 90, sú určené na zabezpečenie činnosti elektrického napájania a ovládania požiarno-technických, signálnych, technických a technologických zariadení v stavbách, ktoré musia byť aj počas požiaru určený čas v prevádzke.

Prehľad stanovísk k funkčnosti s klasifikáciou sa uvádza v prílohe 1 až 7 tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

BAKS - Kazimierz Sielski
IČO: 008278930
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
Poľsko

a vyrábaný vo výrobní

BAKS - Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
Poľsko

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK technickom posúdení

SK TP – 16/0115


podľa systému posudzovania parametrov I sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 10. októbra 2016 ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní sa významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Bratislava 10. októbra 2016




Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

082043