

LDZC...H100N Oblúk rebríka 90° vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDZC100H100N | 100 | 499810 | 2 | 5,81 |
| LDZC200H100N | 200 | 499820 | 2 | 7,50 |
| LDZC300H100N | 300 | 499830 | 2 | 9,28 |
| LDZC400H100N | 400 | 499840 | 2 | 10,97 |
| LDZC500H100N | 500 | 499850 | 2 | 12,62 |
| LDZC600H100N | 600 | 499860 | 2 | 14,54 |