LZKSC...H120 Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZKSC200H120	**200**	**241222**	**2**	**8,18**
LZKSC300H120	**300**	**241232**	**2**	**9,41**
LZKSC400H120	**400**	**241242**	**2**	**10,40**
LZKSC500H120	**500**	**241252**	**2**	**11,93**
LZKSC600H120	**600**	**241262**	**2**	**13,32**

© 2026 STRADER