LZDSC...H150 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZDSC200H150	**200**	**432922**	**1**	**7,63**
LZDSC300H150	**300**	**432932**	**1**	**8,04**
LZDSC400H150	**400**	**432942**	**1**	**8,46**
LZDSC500H150	**500**	**432952**	**1**	**8,88**
LZDSC600H150	**600**	**432962**	**1**	**9,29**

© 2026 STRADER