

RKSJ...H30 Redukcia žľabu symetrická


Informácie:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL**K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.****Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSJ100/50H30	100	134210	10	0,13	50
RKSJ150/100H30	150	134215	10	0,19	100
RKSJ200/100H30	200	134720	10	0,22	100
RKSJ200/150H30	200	134820	10	0,23	150
RKSJ300/200H30	300	134730	10	0,30	200

Súvisiace produkty:

