

TKMP...H50 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.


Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **1,5 mm**



Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
TKMP50H50	50	811005	2	0,00
TKMP100H50	100	811010	2	0,00