

TKS...H60 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



K montáži použite navyše 6 držiaky skrutkové USKS

a 3 držiaky drôteného žľabu ZS/ZSO.

Výhody:

Vďaka použitiu klik-klak spojok v tvarovkách sa značne urýchli

montáž inštalovanej káblovej trasy. Vyššia estetika káblovej trasy.