

## TDKSUC...H100N Doplňujúci diel žľabu T

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol        | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDKSUC200H100 | 200          | 220201     | 1          | 5,40          |
| TDKSUC300H100 | 300          | 220301     | 1          | 5,69          |
| TDKSUC400H100 | 400          | 220401     | 1          | 6,00          |
| TDKSUC500H100 | 500          | 220501     | 1          | 6,32          |
| TDKSUC600H100 | 600          | 220601     | 1          | 6,65          |