
PTRJ... Kryt T-redukcie

Informácie:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTRJ50	**50**	**103605**	**20**	**0,09**
PTRJ100	**100**	**103610**	**20**	**0,19**
PTRJ150	**150**	**103615**	**20**	**0,34**
PTRJ200	**200**	**103620**	**20**	**0,52**
PTRJ300	**300**	**103630**	**10**	**1,08**
PTRJ400	**400**	**103640**	**10**	**1,76**
PTRJ500	**500**	**103650**	**10**	**2,66**
PTRJ600	**600**	**103660**	**10**	**3,59**

Súvisiace produkty:


PKRJ... Kryt redukčného kolena žľabu


PKKJ... Kryt kolena žľabu 90°


PKJ... Kryt žľabu


PZKJ... Kryt žľabu so zámkom


PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°


PTRSJ... Kryt T-redukcie symetrickej


PRKLJ... Kryt redukcie ľavej


PTKJ... Kryt T-kusa žľabu


PRKPJ... Kryt redukcie pravej


PRKSJ... Kryt redukcie symetrickej


PZKKPJ... Kryt kolena žľabu 90° so zámkom


PCZKJ... Kryt križovatky


PZTKPJ... Kryt T-kusu žľabu so zámkom


PZCZKPJ... Kryt križovatky žľabu so zámkom


PZKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45° so zámkom

© 2026 STRADER