
# LPDZP...H45N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

## Informácie:






**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N

a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

© 2026 STRADER