

WZ Vešiak so západkou

Informácie:

POUŽITIE

Upevnenie káblových trás malého zaťaženia za pomoci závitovej tyče.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

- na montáž vrátane otvor o priemere 10 mm,

