
TDSUC...H100 Doplňujúci diel rebríka T


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplňujúceho dielu T.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDSUC200H100	**200**	**420201**	**1**	**6,62**
TDSUC300H100	**300**	**420301**	**1**	**7,01**
TDSUC400H100	**400**	**420401**	**1**	**7,40**
TDSUC500H100	**500**	**420501**	**1**	**7,78**
TDSUC600H100	**600**	**420601**	**1**	**8,17**

© 2026 STRADER