
TDSUP...H120 Doplňujúci diel rebríka T


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplňujúceho dielu T.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDSUP200H120	**200**	**422224**	**1**	**5,94**
TDSUP300H120	**300**	**422234**	**1**	**6,27**
TDSUP400H120	**400**	**422244**	**1**	**6,59**
TDSUP500H120	**500**	**422254**	**1**	**6,91**
TDSUP600H120	**600**	**422264**	**1**	**7,23**

© 2026 STRADER