

LDZP...H45N Oblúk rebríka 90° vonkajší

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N

a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.