

LDZC...H45N Oblúk rebríka 90° vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H45N	100	447110	2	3,89
LDZC200H45N	200	447120	2	5,22
LDZC300H45N	300	447130	2	6,60
LDZC400H45N	400	447140	2	7,94
LDZC500H45N	500	447150	2	9,21
LDZC600H45N	600	447160	2	10,74