

RDLP...H45N Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovľnej farby.



Príj riadkových zamčovníach podľa symbolu a i b.

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N
- a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.