LDZC...H50N Oblúk rebríka 90° vonkajší


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skruziek SGKM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H50N	**100**	**457110**	**2**	**4,09**
LDZC200H50N	**200**	**457120**	**2**	**5,46**
LDZC300H50N	**300**	**457130**	**2**	**6,86**
LDZC400H50N	**400**	**457140**	**2**	**8,25**
LDZC500H50N	**500**	**457150**	**2**	**9,54**
LDZC600H50N	**600**	**457160**	**2**	**11,50**

© 2026 STRADER